

补遗书

(第5号)

项目名称: 中国移动(河南郑州航空港区)数据中心二期工程大机电一期工程电源施工项目
招标编号: TC219107Q

各投标人:

现对本项目招标文件作如下澄清或修改,本补遗书是本项目招标文件的组成部分,本补遗书如与原招标文件、补遗书(第1号、第2号、第3号、第4号)有不一致之处,以本补遗书为准。

问题1: C02 动力中心-电源工程甲供材表中: 第一项、第二项的高压电缆(甲供) ZR-YJV-8.7/15kV-3*120 没有具体的电缆米数,第五十九项高压电缆(甲供) ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400mm² 没有具体的电缆米数,第五十八项阻燃软结构电缆(甲供) RVVZ-4*240 甲供材表中量与清单的量不一致,第十六项高压柜 GYYJ-B03-14(甲供)甲供材表中量与清单的量不一致,缺少高压柜 GYYJ-B05-14(甲供)。第五十六项阻燃软结构电缆(甲供) RVVZ-1*240 清单中没有此项。

答复: 本项目招标文件补遗书(第4号)发布的工程量清单“C02 动力中心-电源工程”中“表-20 发包人提供材料和工程设备一览表”仅供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考,投标人应以表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表为准。

问题2: 根据清单提供需报价箱子 DPJ2-1, DPJ2-2, DPJ2-3, DPJ2-4, DPJ2-5 这5台箱子对应图纸是哪个? B03 数据中心和 B05 数据中心型号均为 DPJ1-1, DPJ1-2, DPJ1-3, DPJ1-4, DPJ1-5?

答复: B03 数据中心和 B05 数据中心均需提供,各5台,编号以平面图为准,配置以系统图为准。

问题3: 需报价的这几种箱子未标明柜型(DPJ1-1, DPJ1-2, DPJ1-3, DPJ1-4, DPJ1-5)是否参照技术参数规定为MNS,若为MNS,一台柜子是否能装下?母排地排规格请明确?

答复: 以本项目招标文件第七章技术标准和要求为准,投标人自行考虑。

问题4: 招标文件第二页,第一章,第三条“资格条件要求”中的第五项对于投标人施工业绩的要求描述为:“须提供2018年1月1日至今2个及以上单个项目(或单个合同)不低于1000万元的变配电工程施工业绩”,请贵方明确其中的“变配电工程”是否涵盖电压等级为10KV的工程内容?

答复: 变配电工程是指输配电工程或供配电工程或变电站工程。



5. 本项目的投标有效期和投标保证金有效期（即投标保证金保函有效期）由原“120日历天”修改为“94日历天”。

6. 本项目投标截止时间（即开标时间）变更为2021年10月26日9时00分（北京时间），递交投标文件地点（即开标地点）变更为河南中招联公共资源交易平台1218室（河南省郑州市金水区纬四路19号广发大厦12层）。

各潜在投标人收到本补遗书后务必在本页上签字、盖章后将本页扫描发送至 chenxiaojiao@cncitc.com.cn。

中国移动通信集团有限公司河南分公司

中招国际招标有限公司

招标采购业务专用章

2021年10月9日

(91)
7101020331150

-----回执确认-----

致：中国移动通信集团有限公司河南分公司

中招国际招标有限公司

我公司已收到贵方于2021年10月9日发出的中国移动（河南郑州航空港区）数据中心二期工程大机电一期工程电源施工项目招标文件补遗书第5号，内容清晰可辨，特此确认。

公司名称：_____（全称并加盖公章）

接收人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日